

[Uwaga tłumacza: na lewym marginesie na wszystkich stronach niebieski pasek z wyrazem „Certyfikat” w różnych językach]

[Kod QR] [Logo]  
Obsługa Produktów

# CERTYFIKAT

Nr Z2 098081 0016 wersja 04

Posiadacz certyfikatu:

**Jolywood (Taizhou) Solar  
Technology Co., Ltd.**

Kaiyang Rd. Jiangyan Economic Development Zone  
225500 Taizhou City, Jiangsu Province  
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji

[Logo]

Produkt:

**Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego  
do zastosowań naziemnych**

**Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego**

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Zabrania się dokonywania jakiegokolwiek zmiany znaku certyfikacji. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Ten certyfikat jest ważny do podanej daty, o ile nie zostanie wcześniej anulowany. Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji Grupy TÜV SÜD. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Raport z badań nr:

704062033602-04

Ważny do:

2026-09-28

Data 2021-10-08

[Podpis nieczytelny]

(Zhulin Zhang)



# CERTYFIKAT

Nr Z2 098081 0016 wersja 04

<b>Model(e)</b>	1) JW-D72N-xxx, xxx= 365-410, zwiększanie mocy o kolejne 5
	2) JW-D60N-xxx, xxx= 305-340, zwiększanie mocy o kolejne 5
	3) JW-HD144N-xxx, xxx=390-420, zwiększanie mocy o kolejne 5
	4) JW-HD120N-xxx, xxx=325-350, zwiększanie mocy o kolejne 5
	5) JW-HD144P-xxx, xxx=390-415, zwiększanie mocy o kolejne 5
	6) JW-HD120P-xxx, xxx=325-345, zwiększanie mocy o kolejne 5
	7) JW-HD156N-xxx, xxx=425-455, zwiększanie mocy o kolejne 5
	8) JW-HD156P-xxx, xxx=425-445, zwiększanie mocy o kolejne 5
	9) JW-HD144N-xxx, xxx=430-470, zwiększanie mocy o kolejne 5
	10) JW-HD120N-xxx, xxx=360-390, zwiększanie mocy o kolejne 5
	11) JW-HD144P-xxx, xxx=430-450, zwiększanie mocy o kolejne 5
	12) JW-HD120P-xxx, xxx=360-375, zwiększanie mocy o kolejne 5
	13) JW-HD144N-xxx, xxx=525-570, zwiększanie mocy o kolejne 5
	14) JW-HD120N-xxx, xxx=435-475, zwiększanie mocy o kolejne 5
	15) JW-HD144P-xxx, xxx=525-555, zwiększanie mocy o kolejne 5
	16) JW-HD120P-xxx, xxx=435-460, zwiększanie mocy o kolejne 5
	17) JW-HD132N-xxx, xxx=485-520, zwiększanie mocy o kolejne 5
	18) JW-HD108N-xxx, xxx=395-425, zwiększanie mocy o kolejne 5
	19) JW-HD132P-xxx, xxx=485-505, zwiększanie mocy o kolejne 5
	20) JW-HD108P-xxx, xxx=395-415, zwiększanie mocy o kolejne 5
	21) JW-HD120P-xxx, xxx=580-610, zwiększanie mocy o kolejne 5
	22) JW-HD120N-xxx, xxx=580-620, zwiększanie mocy o kolejne 5
	23) JW-HD156N-xxx, xxx=580-610, zwiększanie mocy o kolejne 5

xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC STC

## Parametry:

Budowa:	Obramowane lub nieobramowane, ze skrzynką połączeniową, kablami i złączami
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
Maksymalne napięcie układu:	1500 V DC
Klasa ochrony przeciwpożarowej:	Klasa A lub Klasa C zgodnie z UL790
Metoda badania we mgle solnej:	Metoda badania 6

<b>Badano zgodnie z:</b>	IEC 61215-1:2016
	IEC 61215-1-1:2016
	IEC 61215-2:2016
	IEC 61730-1:2016
	IEC 61730-2:2016
	IEC 61701:2020

Strona 2 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy

TÜV®

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego, Edward Maliszewski, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/6383/05, zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z załączonym skanem dokumentu języku angielskim. Toruń, dnia 05.04.2022 r. Repertorium nr 81/2022.



Tłumacz przysięgły języka angielskiego  
*Edward Maliszewski*  
mgr Edward Maliszewski




Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 098081 0016 Rev. 04

**Holder of Certificate:** **Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd.**  
 Kaiyang Rd. Jiangyan Economic Development Zone  
 225500 Taizhou City, Jiangsu Province  
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Certification Mark:**



**Product:** **Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules**  
**Mono-Crystalline Silicon Photovoltaic Module**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Test report no.:** 704062033602-04

**Valid until:** 2026-09-28

**Date,** 2021-10-08

( Zhulin Zhang )



# CERTIFICATE

No. Z2 098081 0016 Rev. 04

## Model(s):

- 1) JW-D72N-xxx, xxx= 365-410, in step of 5
  - 2) JW-D60N-xxx, xxx= 305-340, in step of 5
  - 3) JW-HD144N-xxx, xxx=390-420, in step of 5
  - 4) JW-HD120N-xxx, xxx=325-350, in step of 5
  - 5) JW-HD144P-xxx, xxx=390-415, in step of 5
  - 6) JW-HD120P-xxx, xxx=325-345, in step of 5
  - 7) JW-HD156N-xxx, xxx=425-455, in step of 5
  - 8) JW-HD156P-xxx, xxx=425-445, in step of 5
  - 9) JW-HD144N-xxx, xxx=430-470, in step of 5
  - 10) JW-HD120N-xxx, xxx=360-390, in step of 5
  - 11) JW-HD144P-xxx, xxx=430-450, in step of 5
  - 12) JW-HD120P-xxx, xxx=360-375, in step of 5
  - 13) JW-HD144N-xxx, xxx=525-570, in step of 5
  - 14) JW-HD120N-xxx, xxx=435-475, in step of 5
  - 15) JW-HD144P-xxx, xxx=525-555, in step of 5
  - 16) JW-HD120P-xxx, xxx=435-460, in step of 5
  - 17) JW-HD132N-xxx, xxx=485-520, in step of 5
  - 18) JW-HD108N-xxx, xxx=395-425, in step of 5
  - 19) JW-HD132P-xxx, xxx=485-505, in step of 5
  - 20) JW-HD108P-xxx, xxx=395-415, in step of 5
  - 21) JW-HD120P-xxx, xxx=580-610, in step of 5
  - 22) JW-HD120N-xxx, xxx=580-620, in step of 5
  - 23) JW-HD156N-xxx, xxx=580-610, in step of 5
- xxx stands for rated output power at STC

## Parameters:

Construction:	Framed or frameless with Junction box, Cable and Connectors.
Safety Class:	Class II
Maximum System Voltage:	1500 V DC
Fire Safety Class:	Class A or Class C according to UL 790
Test method of salt mist:	Test method 6

## Tested according to:

IEC 61215-1:2016  
 IEC 61215-1-1:2016  
 IEC 61215-2:2016  
 IEC 61730-1:2016  
 IEC 61730-2:2016  
 IEC 61701:2020

